

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, пгт. Безенчук
(место составления акта)

« 04 » июля 2017 г.
(дата составления акта)
17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 77

По адресу/адресам: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспаский,
(место проведения проверки)
ул. Школьная, 1.

На основании: распоряжения (приказа) от 25.05.2017 № 77 (заместителя главного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору) Садовского
Владислава Валерьевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица)
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя
пос. Новоспаский муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверк филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 (шестнадцать) рабочих дней / 3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Илларионова Н.В. 13.06.2017 в 11⁴⁰ ч.;
(уведомление о проведение проверки получено 30.05.2017 с пометкой о получении)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Александр Александрович – инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

управления МЧС России по Самарской области; Шулаев Андрей Геннадьевич – эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI51 от 14.06.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации)..

При проведении проверки присутствовали: Илларионова Наталья Викторовна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
ГБОУ СОШ пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспасский, ул. Школьная, 1 передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3» (далее – МАУ ЦООУЗ) –
2.	На объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). На полах, на путях эвакуации, уложен линолеум.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Директор ГБОУ СОШ пос. Новоспасский Илларионова Наталья Викторовна (далее – Илларионова Н.В.)
3.	На объекте защиты кабели, прокладываемые открыто, сделаны из материалов распространяющих горение (музей, помещение охраны).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Илларионова Н.В.
4.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Илларионова Н.В.
5.	Руководитель не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 6 ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в	Илларионова Н.В.

	защищаемых помещениях (в т.ч. кабинет зам. директора по АХЧ, операторская) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 29.06.2017 № 148-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	Российской Федерации; 13.2 НПБ 88-2001.	
6.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: столовая, обеденный зал – 63,5 дБА; кабинет зам.директора по АХЧ – 59,5 дБА; операторская - 54,7 дБА; в рекреации первого этажа СОУЭ не запустилось). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 29.06.2017 № 149-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2 СП 3.13130.2009.	Илларионова Н.В.
7.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери лестничных клеток второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 23(д), 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУЗ
8.	Части здания (помещения) различной функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Здание школы и склад рядом с актовым залом.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. п. 4.2.6 СП 1.13130.2009; п. 7.4 СНиП 21-01-97; п. 1.82. СНиП 2.08.02-89; п. 5.6.4 СП 4.13130.20013	МАУ ЦООУЗ
9.	В помещениях школы (кроме кабинетов начальных классов)	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	МАУ ЦООУЗ

	допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).		
10.	Лестница из вестибюля до второго этажа, не отделена от примыкающих коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.4.14, 8.1.16 СП 1.13130.2009; п. 3.4 СНИП II-Л.2-62	МАУ ЦООУЗ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 77/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.07.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы



А.А. Павлов

« 04 » 07 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« ____ » _____ 20 ____ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, пгт. Безенчук

(место составления акта)

« 04 » июля 2017 г.

(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 78

По адресу/адресам: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспасский,
ул. Победы, 6.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 25.05.2017 № 78 (заместителя главного
государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору) Садовского
Владислава Валерьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ---
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 (шестнадцать) рабочих дней / 3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Илларионова Н.В. 13.06.2017 в 11⁴⁰ ч.;
(уведомление о проведение проверки получено 30.05.2017 с пометкой о получении)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Александр Александрович – инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
управления МЧС России по Самарской области; Шулаев Андрей Геннадьевич – эксперт сектора
судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области (аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AI51 от 14.06.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации)..

При проведении проверки присутствовали: Илларионова Наталья Викторовна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
ГБОУ СОШ пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Новоспасский, ул. Победы, 6 передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3» (далее – МАУ ЦООУЗ) –
2.	На объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). На полах, на путях эвакуации и в спальнях, уложен линолеум.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Директор ГБОУ СОШ пос. Новоспасский Илларионова Наталья Викторовна (далее – Илларионова Н.В.)
3.	На объекте защиты кабели, прокладываемые открыто, сделаны из материалов распространяющих горение (коридор).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Илларионова Н.В.
4.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Илларионова Н.В.

	своевременную перезарядку огнетушителей.		
5.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 23(д), 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУЗ
6.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, а также помещения технического назначения (прачечные, гладильные, электрощитовые) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, а именно не предусмотрен пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах (установлены деревянные двери).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.2.6. СП 4.13130.2013	МАУ ЦООУЗ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 78/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.07.2017 г.;

Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 29.06.2017 № 150-4-1; протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации от 29.06.2017 № 151-4-1 составленные ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский
Приволжский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



[Handwritten signature]

А.А. Павлов

« 04 » 07 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« _____ » _____ 20 ____ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, пгт. Безенчук

(место составления акта)

« 04 » июля 2017 г.

(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 79

По адресу/адресам: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Степняки,
ул. Школьная, 10.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 25.05.2017 № 79 (заместителя главного
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору) Садовского
Владислава Валерьевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 (шестнадцать) рабочих дней / 3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Илларионова Н.В. 13.06.2017 в 11⁴⁰ ч.;
(уведомление о проведение проверки получено 30.05.2017 с пометкой о получении)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Павлов Александр Александрович – инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
управления МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Илларионова Наталья Викторовна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
ГБОУ СОШ пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445567, Самарская область, Приволжский район, пос. Степняки, ул. Школьная, 10 передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 3» (далее – МАУ ЦООУЗ) –
2.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 пищеблок, а также помещения технического назначения (прачечные, гладильные, электрошитовые) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, а именно не предусмотрен пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах (установлены деревянные двери).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.2.6. СП 4.13130.2013	МАУ ЦООУЗ
3.	На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации не соответствуют установленным требованиям. В помещениях расширительной отсутствуют автоматические пожарные извещатели.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 13.3.8, приложение А СП 5.13130.2009.	МАУ ЦООУЗ

4.	При изменении объемно-планировочных решений в здании (устройство библиотеки) уменьшилась зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации). В помещении группы «малышок» установлен один пожарный извещатель.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; приложение А СП 5.13130.2009; п. 23 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 12.6 НПБ 88-2001	МАУ ЦООУЗ
----	---	---	-----------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы



А.А. Павлов

« 04 » 07 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« _____ » _____ 20 ____ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)