**УТВЕРЖДАЮ:**
**Руководитель межведомственной рабочей группы**
**Зам.Главы муниципального района Приволжский**
**по социальным вопросам**
_____ /Л.А.Саранча/
подпись Ф. И.О.
**«12 » августа 20 16 г.**

# АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 16 от «4 » августа 2016 г.
## ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

***государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Новоспасский муниципального района Приволжский Самарской области***
(полное юридическое наименование объекта)

***445567, Самарская область, муниципальный район Приволжский , пос. Новоспасский , ул. Школьная, 1 , тел.8(846)4794136 , nspasschprv1@mail.ru , директор Илларионова Наталья Викторовна***

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта** ***пос. Новоспасский***

**2. Ведомственная принадлежность** **муниципальное**

**3. Вид деятельности** **образование**

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4.Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

**5. Объем предоставляемых услуг** 154/900
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** __ отдельно стоящее, кирпичное, ж/бетон_____

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7. Количество и назначение входов** _13 запасных, 2 основных_____

**8. Год постройки** __1976_____

**9. Год последней реконструкции** _____-_____

**Описание маршрута следования к объекту:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | - | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | - | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | | |
| Внеуличные переходы | есть | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Вход на территорию:** (при наличии ограждения) | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | **≥ 1,2 м** | **1м** | К, О | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | + | К, О, С, Г | | |
| | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | **≤ 0,025 м** | 0,025м | К, С, О | | |
| | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | **≥ 0,05 м** | 0,05м | К, С, О | | |
| | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | **≥ 0,8 м** | 0,8м | С | ремонт | |
| | Ширина тактильной полосы | **0,5-0,6 м** | 0,6м | С | | |
| | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | **наличие** | имеется | К, О, С | ремонт | |
| | **Путь к главному (специализированному) входу в здание:** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | **≥2,0 м** | 2,0 | К | - | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | **≥ 1,2 м**<br><br>**не менее 2,0 х 1,8 м** | 1,2м | К | - | |
| | Указатели направления движения | **наличие** | - | К, Г | установить | |
| | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | **наличие** | - | С | создать | |
| | Места отдыха | **наличие** | + | К, О | | |
| | **Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии) | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | **≤ 50 м** | 8м | К, О | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов | **≥ 10% (не менее 1 места)** | 10% | К | | |
| | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | **наличие** | + | К | | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | **6 х 3,6 м** | - | К | установить | |
| | **Съезд с тротуара на проезжую часть:** | | | | | |
| | Угол уклона | **≤ 1:12** | 1:10 | К | | |
| | Ширина | **≥ 1,0 м** | 1м | К | | |
| | Высота бортового камня | **≤ 0,015 м** | 0,010 | К | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Открытая лестница** | | | | | |
| | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | **≥ 1,35 м** | 5м. | О, С | | |
| | Марш лестницы | **3-12 ступеней** | 3м. | О, С | | |
| | Высота подступенка | **0,12 - 0,15 м** | 0,13м. | О, С | | |
| | Ширина проступей | **0,35 - 0,4 м** | 0,5м. | О, С | | |
| | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | **наличие** | + | О, С | | |
| | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | **наличие** | + | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **+** | О, С | | |
| | Расстояние между поручнями | **≥ 1,0 м** | 1,3м. | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | **≥ 0,3 м** | + | О, С | | |
| | - поручни на высоте | **0,85 – 0,92 м** | 0,92м. | О, С | | |
| | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | **≥ 0,8 – 0,9 м** | 0,8 | С | | |
| | **Пандус на рельефе** | | | - | | |
| | Высота подъема одного марша | **≤ 0,8 м** | 0,8м | К | | |
| | Уклон | **≤ 8 %** | 8% | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0,65 – 0,75 м** | 0,65-0,75м | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | 0,85-0,95м | К, О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - расстояние между поручнями | **0,9 - 1,0 м** | 1,0м | К, О | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | **≥ 0,3 м** | 0,3м | К, О | | |
| | Длина марша пандуса | **≤ 9 м** | 2м | К, О | | |
| | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | **наличие** | | К, О | | |
| | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | **> 1,5 м** | 1м | К, О | | |
| | Разворотные площадки: | | - | | | |
| | - верхнее окончание | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5м | К | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5м | К | | |
| | - нижнее окончание | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5м | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | - | К, О | установить | |
| | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | **высотой 0,1 м** | - | К, О | установить | |

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | 0,2м | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м** | 1,5мх2,5м | К | ремонт | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | 2,5х2,5 | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | + | К, О, С | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К, О, С | | |
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | 1% | К, О, С | | |
| | Навес | **наличие** | + | К, О | | |
| | Водоотвод | **наличие** | + | К, О, С | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | - | К | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | + | Г | | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | + | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | О, С | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | 0,6м | С | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | + | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **+** | О, С | | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | + | О, С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | | О, С | | |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | 0,92м | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | 0,3м | О, С | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | 0,05м | О, С | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | + | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | 1,5м | К | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | 7% | К | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | 0,2 | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | - | К, О | установить | |
| | Разворотные площадки: | | есть | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | 2,0х2,0 | К | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | 1,5м | К | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | 1,5мх1,5м | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | + | К, О | | |
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | 1,0м | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | 0,65м | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | 0,92м | К, О | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | 0,3м | К, О | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К, О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | В | К | | |
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | + | С | | |
| | **Тамбур** | | + | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м** | 2,4х2,4 | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | Р | К, О | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | 1,2м | К, О | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | 0,09 | К | | |

## 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
## (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Лестница на уровень 1-го этажа** | | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **+** | С | | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | | О, С | | |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | **0,89м** | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, | **≥ 0,3 м** | **0,4м** | О, С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | внизу с не травмирующим окончанием | | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | | О, С | | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | **1,2м** | К | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | **5%** | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | К | | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | **≥ 1,5 х 1,5 м** | **1,5 х 1,5 м** | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | + | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | 0,64м | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | 0,89м | О | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | 0,4м | К | | |
| | **Пандус переносной** | **наличие** | - | К | создание | |
| | **Подъемник для инвалидов:** | | | | | |
| | - стационарный | **наличие** | - | К | - | |
| | - мобильный | **наличие** | - | К | создание | |
| | **Коридоры/холлы** | | | | | |
| | Ширина полосы движения | **≥ 1,2 м** | 1,2м | К | - | |
| | Разворотные площадки | **≥ 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 | К | - | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | **наличие** | - | К, Г | установка | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | **наличие** | - | К, Г | создание | |
| | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | | С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | **наличие** | - | Г | создать | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | - | Г | создать | |
| | Тактильная схема | **наличие** | - | С | создать | |
| | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):** | **наличие** | - | К, О, С, Г | - | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | **≥ 1 на этаж** | - | О | - | |
| | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | **≥ 1 на этаж** | есть | К | | |
| | **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | **≤ 0,1 м** | - | С | - | |
| | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | **0,6 м** | 0,6м | С | | |
| | **Лестница, перепады высот на этажах** (в коридорах) | | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | - | О, С | - | |
| | Контрастная маркировка | **наличие** | | С | | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице | **наличие** | | О | | |
| | - горизонтальные завершения поручней | **наличие** | | О | | |
| | **Пандус внутренний на этаже** | | - | | - | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | 1,0м | К | | |
| | Уклон | **≤ 8 %** | 5% | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям | **наличие** | - | К | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | **≥ 1,5 х 1,5 м** | **1,5 х 1,5 м** | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | 0,72м | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | 0,92м | О | | |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | 0,6м | С | создание | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | + | С | создание | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **+** | О, С | | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | **наличие** | + | О, С | установка | |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | 0,92м | О, С | установка | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | 0,2м | О, С | установка | |
| | - указатели номера этажа на поручне тактильные | **наличие** | | С | | |
| | **Лестница №** (вкладка при наличии других лестниц) | **-** | - | - | | |
| | **Лифт пассажирский** | **наличие** | - | - | | |
| | Кабина: | | | | | |
| | - габариты (глубина х ширина) | **≥ 1,5 х 1,7 м** | 1,5х1,6м | К | | |
| | - ширина дверного проема | **≥ 0,95 м** | 0,90м | К | | |
| | - Поручни | **наличие** | | О | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о | **наличие** | | Г, С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | движении лифта | | | | | |
| | Знак доступности | **наличие** | | К | | |
| | Указатели номера этажа напротив лифта | **наличие** | + | К, Г | | |
| **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** (в зависимости от сферы деятельности) | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Обслуживание через окно/прилавок** | | | - | | |
| | Высота рабочей поверхности | **0,8 – 1,1 м** | 1х1,1 | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | **≥ 1,5 м** | 54 кв.м. | К | | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков** | | | | | |
| | **Обслуживание в кабинете (учебные кабинеты: физика,информатика, химия)** | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | **≥ 0,9 м** | 0,78м | К | замена | |
| | Высота порога | **≤ 0,025 м** | 0,022 | К | - | |
| | Информация тактильная | **наличие** | - | С | создать | |
| | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | - | К, О, С, Г | установить | |
| | - размещение на высоте | **≤ 1,8 м** | - | К | | |
| | -высота прописных букв | **≥ 0,025 м** | - | С | | |
| | Габариты зоны сидения-глубина | **≥ 1,2 м** | - | О | | |
| | Зона для кресла-коляски | **≥ 1,5 х 1,5 м** | - | К | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | **0,6-0,8 м** | 0,6х0,8 | К, О | | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Обслуживание с перемещением №** | | | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | **≥ 1,2 м** | - | К | | |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | **0,8 - 1,1 м** | - | К | | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов** | | | | | |
| | **Кабина индивидуального обслуживания №** (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | - | | - | |
| | Ширина х глубина | **≥ 1,6 х 1,8 м** | | К | | |
| | Место для сидения | **наличие** | | О | | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | | О | | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких кабин** | | | | | |
| | **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | ¤ | - | | - | |
| | Доля мест для колясочников | **≥ 2 %** | + | К | - | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | **≥ 1,2 м** | 1,2м | К | - | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | **≥ 2** | 2 | Г | - | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких залов** | | | | | |
| | **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | **наличие** | | К | | |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | Санузел для инвалидов | **наличие** | + | | | |
| | Знак доступности помещения | **наличие** | + | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | + | С | | |
| | Ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | 0,8м | К, О | | |
| | Открывание дверей | **наружное** | + | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | 0,25м | С | | |
| | Количество кабинок | **≥ 1 шт.** | -2 | К, О | | |
| | • ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | 0,9м | К, О | | |
| | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | **≥ 1,8 х 1,65 м** | 1,0мх1,5м | К | | |
| | - опорные поручни | **наличие** | + | К, О | | |
| | в т.ч. откидные | **наличие** | + | К | | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | | К | | |
| | Размеры универсальной кабины | **≥ 2,2 х 2,25 м** | 2,2х2,25м | | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **≥ 0,75 м** | 1,5мх1,5м | К | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | + | О | | |
| | Знак доступности кабины на высоте | **1,35 м** | 1,35м | К, О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | + | К, О | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **≥ 1,30 х 0,85 м** | 1,35х1м | К | | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м наличие** | 0,80м | К, О | | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | **≤ 0,4 м или вертикальной формы** | | К | установить | |
| | Габариты поддона (трапа) | **≤ 0,9 х 1,5 м** | - | К, О | | не требуется |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≤ 0,48 х 0,85 м** | - | К, О | - | не требуется |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | 0,25 | С | создать | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | **наличие** | - | К, О, С | установить | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат** | | | | | |

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги** | **наличие** | | К, О, Г, С | создать | |
| | **Надписи:** | **наличие** | | К, О, Г, С | создать | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | размещение на высоте | **≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м** | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | **≥ 0,075 м** | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | **наличие** | | К, О, Г, С | | |
| | **Указатели, пиктограммы** | **наличие** | | К, О, Г, С | создать | |
| | размещение на высоте | **1,3 – 1,4 м** | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | **≥ 0,075 м** | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | **наличие** | | К, О, Г, С | | |
| | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю | **наличие** | | С | создать | |
| | высота размещения | **1,3 – 1,4 м** | | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | **наличие** | | С | | |
| | на кнопках управления лифта | **наличие** | | С | | |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | **наличие** | | С | создать | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | **Наличие (не менее 1шт)** | | Г | установить | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | **Наличие (не менее 1шт)** | | С, Г | установить | |
| | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | **наличие** | | К | установить | |
| | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | | С | установить | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | **наличие** | | С | установить | |
| | Световые текстовые табло для вывода | **наличие** | | Г, С | установить | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | оперативной операции | | | | | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | | К, С, О, Г | установить | |
| | | | | | | |

## 7. ВЫВОДЫ

На основании обследования приоритетного социально-значимого объекта о его доступности для инвалидов , рекомендуются о проведении следующих мероприятий для доступности инвалидов ГБОУ СОШ пос. Новоспасский муниципального района Приволжский самарской области по следующим разделам:

I. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.

1. Создать тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.
2. Ремонт покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров.
3. Создать ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара.
4. Установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м.

II. ВХОДНАЯ ГРУППА.

1. Установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менне 0,05 м

III. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ.

1. Создать пандус переносной.
2. Установить указатели направления движения, входа, выхода.
3. Установить пиктограммы.
4. Создать тактильную схему.

   ***Лестница межэтажная:***

5. Установить поручни непрерывные с двух сторон:
   - на высоте 0,85-0,95 м.
   - горизонтальные завершения поручня вверху. Внизу с не травмирующим окончанием 0,3м.

IV.ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

1. Обслуживание в учебных кабинетов:
   - замена ширины проема двери в свету;
   - создание информации тактильной;
   - установить информацию визуальную контрастную.

VI. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.

1. Создать визуальные средства информации о предоставлении услуги.
2. Создать надписи.
3. Создать указатели, пиктограммы.
4. Создать тактильные средства информации и представлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, на кабинетах санитарно-бытовых помещений.
5. Установить текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты.
6. Установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.
7. Установить таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ).
8. Установить речевые информаторы и маяки.
9. Установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м.
10. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной операции.
11. Установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

_____

_____

(должность)

_____ (_____)

подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения

«_____»_____20__г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ пос. Новоспасск

(должност

Илларионова (Н.В.Илларионова)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«4» августа 2016 г.

**Приложения**

1._____