



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА**
ул. Волжская, 2, с. Приволжье, 445560,
Самарская область.

21.04.2025 № 21-02-2025/Прдп179-25-240



Директору ГБОУ СО СОШ пос.
Новоспасский муниципального
района Приволжский Самарской
области

Володкиной С.В.

ул. Школьная, 1, пос.
Новоспасский, Приволжский
район, Самарская
область, 445567

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних, о
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Приволжского района во исполнение указания прокуратуры Самарской области от 17.01.2023 № 8/21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГБОУ СО СОШ пос. Новоспасский.

Согласно пункту 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации относится к компетенции образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в частности,

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу части 2 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Согласно статье 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности, регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима или ППР в РФ).

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Указанные санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми и являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности (п.п. 1.1., 1.2 СП 2.4.3648-20).

Проведенной прокуратурой района проверкой с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский Управления надзорной

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области и Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в здании ГБОУ СО СОШ пос. Новоспасский, расположенном по адресу: пос. Новоспасский, ул. Школьная, 1.

✓ В нарушение требований п. 54 ППР в РФ отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.

Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 (1) ППР в РФ).

Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушены требования п. 6 ППР в РФ.

Руководителем учреждения не утвержден график прохождения обучения пожарной безопасности лицам, допускающимся к работе (п. 3 ППР в РФ).

В нарушение требований п. 10 ППР в РФ в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

Вопреки требованиям п. 392 ППР в РФ инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе не действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 ППР в РФ).

Наличие паспортов на огнетушители не обеспечено (пп. 60, 395 ППР в РФ).

Сроки перезарядки огнетушителей не соблюдаются (п. 60 ППР в РФ).

В нарушение требований п. 12 ППР в РФ не проведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны производственного и складского назначения.

Вопреки требованиям п. 409 ППР в РФ огнетушители в актовом зале располагаются на высоте более 1,5 м., до верха корпуса огнетушителя (фактически 1,95м).

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, чем нарушены требования п. 48 ППР в РФ.

Не обеспечено наличие знаков, указывающих наличие ручных извещателей, а также наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (п. 36 ППР в РФ).

Не обеспечивается наличие на дверях лестничных клеток (за исключением дверей непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания (п. 14 ППР в РФ).

На объекте отсутствует расчет необходимого количества огнетушителей, что является нарушением требований п. 397 ППР в РФ.

Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения (п. 36 ППР в РФ).

Вопреки требованиям п. 35 (в) ППР в РФ коридоре у электрощитовой на первом этаже допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически открываются с помощью ключа) (п. 26 ППР в РФ).

Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений в спортивном зале, чем нарушены требования ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020.

Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (указатели «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики», «Звуковой оповещатель пожарной тревоги») в местах ручного пуска установок пожарной сигнализации и в местах нахождения звуковых оповещателей (п. 36 ППР в РФ, ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение К (обязательное) Таблица К.1 код знака F10, код знака F11).

В коридоре над дверью «Актный зал» на первом этаже допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (п. 35 (в) ППР в РФ).

Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: отсутствует корпус на звуковом оповещателе пожарной тревоги, размещенным в коридоре первого этажа (п. 54 ППР в РФ).

В подвале допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (п. 35 (а) ППР в РФ).

В нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 во всех учебных кабинетах (кроме трех кабинетов «Точка роста»), на лестничной площадке стены имеют дефект в виде трещин, в раздевках при спортивном зале стены, потолок и полы имеют дефекты в виде трещин, сколов, отсутствия штукатурного покрытия. В кабинете № 44 потолок и стены имеют трещины, следы протекания, стены сырые. Стены фасада здания местами имеют сколы, разрушения облицовочного слоя до кирпичной кладки.

Указанные нарушения не обеспечивают безопасные условия пребывания сотрудников и учащихся в здании ГБОУ СО СОШ пос. Новоспасский, что создает угрозу их жизни и здоровью, том числе в случае возникновения пожара, в связи с чем указанные нарушения подлежат устранению.

Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующим хозяйством ГБОУ СО СОШ пос. Новоспасский Зайцевой В.И.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к устранению допущенных нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, причин и условий, им способствующих.
2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством ГБОУ СО СОШ пос. Новоспасский Зайцевой В.И. за допущенные нарушения закона.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (в случае их издания) и документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений.

Прокурор района
советник юстиции

А.С. Карлов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F7C8B0CC7F80C18A3B21BEB7F26C5870
Владелец Карлов Антон Сергеевич
Действителен с 08.11.2024 по 01.02.2026